

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšť'ovy 820, 537 01 Chrudim III

Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod EO 4-20

Při provozu klade čistírna odpadních vod na provozovatele minimální nároky.

- zcela postačí občas sluchem, případně hmatem **zkontrolovat funkci dmychadla**,
- vizuálně funkci provzdušňování a mamutového čerpadla
- cca 2x za rok odčerpat přebytečný kal z čističky odpadních vod
- tento stabilizovaný kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně pro jiné zemědělské využití, nebo jej lze zneškodnit na kterémkoliv městské čistírně odpadních vod.

Základní povinností provozovatele a obsluhy čističky odpadních vod je zajištění řádného a bezporuchového provozu s optimálním čistícím efektem a dlouhodobé životnosti všech zařízení při dodržení bezpečnostních předpisů.

Pro úklid domácnosti a sanitárního zařízení nepoužívat přípravky s dezinfekční přísadou (tj. přípravky, které likvidují bakterie).
Tyto přípravky likvidují i bakterie v ČOV potřebné pro její účinný provoz.

Podrobné pokyny pro provoz čističky odpadních jsou uvedeny v provozním řádu čističky odpadních vod.

Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod EO 35-125

Při provozu čistírny odpadních vod jsou minimální nároky na obsluhu. Provoz čistírny je plně automatický a nevyžaduje denní obsluhu.

Základní nastavení množství tlakového vzduchu pro provzdušňovací elementy a mamutku je provedeno při montáži čističky odpadních vod. V případě zvýšeného výskytu plovoucích nečistot na hladině dosazovací nádrže (i přes provádění pravidelného odkalování čističky odpadních vod) je potřebné zvýšit množství tlakového vzduchu pro mamutku. Regulace se provádí ventily na rozvaděči vzduchového potrubí.

Pro úklid domácnosti a sanitárního zařízení **nepoužívat** přípravky s dezinfekční přísadou (tj. přípravky, které likvidují bakterie).
Tyto přípravky likvidují i bakterie v čističce odpadních vod potřebné pro její účinný provoz.

Podrobné pokyny pro provoz čističky odpadních jsou uvedeny v provozním řádu čističky odpadních vod.